

南京苏逸实业有限公司

南京苏逸实业有限公司	低压柜母排绝缘耐压试验记录				工程名称：侵华日军南京大屠杀纪念馆 单元名称：10KV 变电所		
设备（或系统） 名称	型号、规格 数量	额定 电压 (KV)	绝缘电阻 (1000MΩ)		交流耐压 (KV)	温 度 (℃) 湿度 (%)	结论
			相 间	对 地			
低压母线耐压 1 段	TMY-4x(120*10*2)	0.6/1KV	1000	1000	3.5/ 1 分钟	28/52	合格
低压母线耐压 2 段	TMY-4x(120*10*2)	0.6/1KV	1000	1000	3.5/ 1 分钟	28/52	合格
审核人：试验人：2022 年 9 月 14 日							