

用电检查结果通知书

客户编号	3200155503480	客户名称	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆（三个必胜馆）
------	---------------	------	-------------------------

经我公司用电检查，发现贵户电力使用存在以下问题

根据贵单位对于用电安全性要求考虑，提出以下建议：

1. 根据《中华人民共和国电力法》、《江苏省电力条例》、《江苏省电力公司电力保障工作管理办法》等规定，供电保障以设备资产作为责任分界点，供电公司负责电源侧保障，用户侧负责内部电气设备及末端用电设备保障。。

2. 重要活动期间，建议主办方检查场馆内部断路器、空开等高低压电气设备，更换损坏、老化设备做到无隐患运行；

3. 制定现场典型操作票、应急预案、保障方案；

4. 预防性试验应至少每三年进行一次，活动前若无时间进行，应安排大负荷测试；

5. 各级低压脱扣装置应按实际需求配合设置；

6. 做好防小动物、防火等措施；

7. 重要活动期间，配电房应满足 2 人当值，重要活动现场安排值班人员；

8. 重要活动期间，用户在临时加装设备、重要负荷末端等应配备不间断电源 UPS。

用电检查员 杨宇坤 孙宇

用电检查证号

检查日期：2022.12.02



用户签收（盖章）

检查单位公章

朱世杰