

国家公祭任务安全检查及整改要求登记表

任务名称	国家公祭仪式	被检单位	南京大屠杀遇难同胞纪念馆。
检查单位	南京供电公司	联系电话	8422 8991。
检查内容	供用电安全	检查时间	2023.12.6。
1. 根据国家有关重大活动电力保障规定，供电公司负责电网侧保障，纪念馆负责馆产权内设备运行与活动相关保障。 2. 活动地点重要负荷（七屏、音响等）应加装UPS不间断电源，并做放电试验，试验报告齐全。 3. 仪式前建议至少组织1次全负荷测试。 4. 活动期间，配电房至少2人值守，重点区域安排专人值守。 5. 备齐必要备品备件、安全工器具。 6. 做好防火、防涝、防中暑措施。			
检查人签字：[Signature]		被检单位签字：[Signature]	
特勤部门签字：			
备注	注意保密，任务期间及时复查。		

南京市公安局特勤局制

用电检查结果通知书

客户编号	3200155503480	客户名称	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆（三个必胜馆）
------	---------------	------	-------------------------

经我公司用电检查，发现贵户电力使用存在以下问题

根据贵单位对于用电安全性要求考虑，提出以下建议：

1. 根据《中华人民共和国电力法》、《江苏省电力条例》、《江苏省电力公司电力保障工作管理办法》等规定，供电保障以设备资产作为责任分界点，供电公司负责电源侧保障，用户侧负责内部电气设备及末端用电设备保障。。
2. 重要活动期间，建议主办方检查场馆内部断路器、空开等高低压电气设备，更换损坏、老化设备做到无隐患运行；
3. 制定现场典型操作票、应急预案、保障方案；
4. 预防性试验应至少每三年进行一次，活动前若无时间进行，应安排大负荷测试；
5. 各级低压脱扣装置应按实际需求配合设置；
6. 做好防小动物、防火等措施；
7. 重要活动期间，配电房应满足 2 人当值，重要活动现场安排值班人员；
8. 重要活动期间，用户在临时加装设备、重要负荷末端等应配备不间断电源 UPS。

用电检查员 杨宇坤 孙宇

用电检查证号

检查日期： 2022.12.02



用户签收（盖章）

检查单位公章

朱世杰