

# 南京苏逸实业有限公司

## 电缆试验记录

侵华日军南京大屠杀纪念馆 10KV 变电所 111 开关至变电所 1#变压器电缆			
额定电压	10kV	试验原因	预防性试验
长度 (M)	25M	试验地点	变电所
电缆型号	YJV22-8.7/15kv	晴	室外 28℃
电缆截面	3*95 mm <sup>2</sup>	试验日期	2022 年 9 月 14 日

### 试验结果

项 目 \ 相 别		黄 (1)		绿 (2)		红 (3)	
		耐压 前	耐压 后	耐压 前	耐压 后	耐压 前	耐压 后
主绝缘电阻	2500 兆欧/伏	2500	2500	2500	2500	2500	2500
内护层绝缘电阻	5000 兆欧/伏	5000	5000	5000	5000	5000	5000
交流耐压	频率 (赫兹)	68.5		68.4		68.5	
	电压 (千伏)	17.4		17.4		17.4	
	时间 (分钟)	5		5		5	
	实测结果		合格		合格		合格
备注	试验仪器: VF-2 型变频串联谐振成套试验装置						
	绝缘电阻表: ZCHD-10 编号: 0392						
合格							

审核:

试验人:

# 南京苏逸实业有限公司

## 电 缆 试 验 记 录

侵华日军南京大屠杀纪念馆 10KV 变电所 121 开关至变电所 2#变压器电缆			
额定电压	10kV	试验原因	预防性试验
长度 (M)	25M	试验地点	变电所
电缆型号	YJV22-8.7/15kv	晴	室外 28℃
电缆截面	3*95 mm <sup>2</sup>	试验日期	2021 年 9 月 14 日

### 试验结果

项 目 \ 相 别		黄 (1)		绿 (2)		红 (3)	
		耐压 前	耐压 后	耐压 前	耐压 后	耐压 前	耐压 后
主绝缘电阻	2500 兆欧/伏	2500	2500	2500	2500	2500	2500
内护层绝缘电阻	5000 兆欧/伏	5000	5000	5000	5000	5000	5000
交流耐压	频率 (赫兹)	68.6		68.6		68.5	
	电压 (千伏)	17.4		17.4		17.4	
	时间 (分钟)	5		5		5	
	实测结果		合格		合格		合格
备注	试验仪器: VF-2 型变频串联谐振成套试验装置						
	绝缘电阻表: ZCHD-10 编号: 0392						
合格							

审核:

试验人: